



Comune di Parma

Settore Lavori Pubblici e Sismica

Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia  
S.O. Sportello Unico per l'edilizia e le attività  
produttive

c.a. Responsabile Roberta Tagliati

**Oggetto: Procedimento Unico 2019.VIII.4/1- Permesso di Costruire n. 1306/2019, via  
Paradigna – ditta CFT spa  
Parere idraulico**

**Preso atto che:**

- con nota Prot. gen. n. 90817 del 24.5.2021 il servizio in indirizzo ha richiesto il parere di competenza allo scrivente settore;
- il Piano di Gestione del Rischio Idraulico (PGRA - D.G.R. 1300/2016) attribuisce all'area in cui sarà realizzato l'intervento in oggetto lo scenario di pericolosità "Alluvioni frequenti P3 per il Reticolo Secondario di Pianura (RSP);

**Considerato:**

- il precedente parere espresso dallo scrivente settore in data 5.8.2020 con Prot. gen. n. 122193;
- il Regolamento di gestione del Rischio Idraulico (RRI), la cui proposta è stata approvata con deliberazione di G.C. n. 140 del 17.6.2020;
- la deliberazione di C.C n. 2020-96 del 21.12.2020, con la quale è stata adottata la Variante al: Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), al Piano Operativo Comunale (POC) e alla Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) in adeguamento alla Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC 2030), di cui uno degli allegati al RUE è il RRI suddetto;
- il RRI classifica l'area di intervento secondo la pericolosità da "Alluvioni frequenti – H- P3 (20<TR<50) per il Reticolo canali";
- la deliberazione di G.C. n. 65 del 8.3.2021 avente per oggetto: "Cassa di Espansione n. 2 del Canale Naviglio - invaso lato Est ed opere collegate. Aggiornamento del quadro di riparto degli oneri afferenti i comparti urbanistici appartenenti al bacino imbrifero, attualizzato all'avvenuto aggiornamento della progettazione dell'opera idraulica, finalizzato all'acquisizione da parte



dell'Amministrazione Comunale delle risorse necessarie a garantire la realizzazione dell'intervento di tutela idraulica del territorio”;

- la documentazione tecnica depositata agli atti dal soggetto attuatore;
- che il recapito delle acque bianche in progetto è previsto nella fognatura posta in via Paradigna, il cui recapito finale è il reticolo di canali di bonifica gestito dal Consorzio di Bonifica Parmense;
- che nel lato sud dell'area in progetto di cui trattasi è prevista la realizzazione di parcheggi che saranno ceduti al Comune di Parma;
- che il fosso stradale posto lungo il lato est di via Paradigna verrà spostato più ad est in conseguenza all'allargamento della sede stradale,

**si esprime parere favorevole.**

Da ultimo, si ribadisce che l'area oggetto di ampliamento è compresa nel bacino n. 8a di cui alla tavola di bacinizzazione afferente alla futura cassa di espansione 2 del canale Naviglio Navigabile, pertanto il soggetto attuatore dovrà concorrere alla contribuzione per la realizzazione della suddetta cassa e delle relative opere di adduzione, secondo la rispettiva percentuale di competenza, così come ribadito dalla deliberazione di G.C. n. 65 del 8.3.2021.

Rimanendo a disposizione per eventuali, ulteriori ragguagli, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile della S.O. Sismica  
Ing. Marcello Bianchini Frassinelli